

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Säkerhetsdörr typ S43, D43 och Y43

Innehavare

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda
Organisationsnummer/VAT nummer: 556239-8239
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19
E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produkt

Säkerhetsdörr typ S43, enkeldörr av stål med isolering av stenull, med/utan postinlägg, med/utan säkerhetsglas, tröskel av trä eller stål, max storlek B×H, 1300×2300 mm alt. 1200×2500 mm, A 30/EI 30/A 60*, R'_w 35/40/45* dB, S_a/S_m *.

Säkerhetsdörr typ D43, enkeldörr av stål med utvändig beklädnad enl. ritning och med isolering av stenull, med/utan postinlägg, tröskel av trä eller stål, max storlek B×H, 1300×2300 mm alt. 1200×2500 mm, EI 30*, R'_w 35/40* dB, S_a/S_m *.

Säkerhetsdörr typ Y43, enkeldörr av stål med isolering av stenull, med/utan postinlägg, med/utan säkerhetsglas, tröskel av trä eller stål, max storlek B×H, 1300×2300 mm alt. 1200×2500 mm, A 30/EI 30/A 60*, S_a/S_m *.

Till ovanstående angivna dörrar finns ersättningsfyllning för igensättning av befintligt postinlägg i redan monterade typgodkända dörrar, EI 30, R'_w 35 dB*.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande, ljudisolerande och/eller brandgastät dörr i byggnader

Handelsnamn

Daloc S43, D43 och Y43

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30*	5:231
Brandteknisk klass A 30/A 60*	5:2311, andra stycket
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav**	5:534
Brandgastäthet klass S_a/S_m * enligt SS-EN 13501-2	5:231
Luftljudsisolering klass R'_w 35/40/45*dB enligt SS 25267:2004	7

* för utformning och max storlek se produktinformation för dörr typ S43, D43 och Y43

** en dörr med brandteknisk klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30 och dörr med klass A 60 får användas där kravet är EI 60.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, Daloc MK 4142 daterad 1310.
Monteringsanvisning tätningslist, MK TÄTN. LIST daterad 1309.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-09-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-96-0754.

Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Daloc AB, Töreboda.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens typbeteckning

Typgodkännandets nummer

Egenskaper

Löpande tillverkningsnummer/datum

Kontrollorgan

Daloc AB, Töreboda



SP Certifiering 1002

S43, D43 alt. Y43

0920/00

t. ex. **EI 30, R'_w 35dB, S_a/S_m**

nr/datum

SP

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr 94R12518, 97R12912, 99R13269, P800158A, P903259, PX07723 och PX17659-1 samt utlåtande P705019 och P804850 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapport brandmotstånd nr PG12239a från Dansk brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Rapporter rökgastäthet nr P603466 A, P603466B, 3P02204-1, 3P05045-2 och 3P06840-1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapporter rökgastäthet nr PG12203 och PG12188 från Dansk brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Rapporter luftljud nr 97F33476E, 98F34090F, 98F34090G, 00F34851C, P304456-B, P304456-E, P304456-F, P401409-D, P401630-B, P500816B, P504718D, P504718F, P801784-A, P801784-B, P801784-C, P801784-D, P905080-1 och PX10520-B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapport luftljud nr 823/04 från Technical Research Centre of Finland (VTT).

Produktinformation för dörr typ S43, D43 och Y43, daterad 2014-06-05.

Ritningar enligt Ritningsförteckning S43/D43/Y43, daterad 2014-05-08.

Kommentarer

Aktuella monteringsanvisningar skall medfölja varje dörr som levereras.

När dörren stämplas för endast brand och/eller brandgästäthet klass S_a kan den utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max 18 mm.

För dörr Y43 förutsätts att innehavaren kan uppvisa dokumentation som verifierar tillämpliga egenskaper enligt bilaga ZA i SS-EN 14351-1, med hänsyn till produktens avsedda användning.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2014-01-24.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-01-24.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas avseende brandmotstånd och/eller rökgasläckage enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Magnus Sturesson