

# Dörr/lucka typ S60, Y60, S61 och Y61

Innehavare/Utfärdat för

## Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: [daloc@daloc.se](mailto:daloc@daloc.se) , Hemsida: [www.daloc.se](http://www.daloc.se)

### Produktbeskrivning

Dörr typ S60, enkel- respektive pardörr av stål med isolering av stenull, med/utan glasurtag, max. storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1200×2500 mm respektive 2300×2400 mm, 2200×2500 mm alternativt 2400×2200 mm för A 60\* och 1300×2500 mm respektive 2600×2800 mm för E 60\*.

Dörr typ Y60, enkel- respektive pardörr av stål med isolering av stenull, med/utan glasurtag, max. storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1200×2500 mm respektive 2300×2400 mm, 2200×2500 mm alternativt 2400×2200 mm för A 60\* och 1300×2500 mm respektive 2600×2800 mm för E 60\*.

Max. glasfalsmått, fyrkantigt glasurtag 740×660 mm, runt glasurtag Ø 500 mm.

Lucka typ S61, enkel- respektive pardörr/lucka av stål med isolering av stenull, max. storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1200×2500 mm respektive 2300×2400 mm, 2200×2500 mm alternativt 2400×2200 mm för A 60\*/E 60\*.

Lucka typ Y61, enkel- respektive pardörr/lucka av stål med isolering av stenull, max. storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1200×2500 mm respektive 2300×2400 mm, 2200×2500 mm alternativt 2400×2200 mm för A 60\*/E 60\*.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande dörr/lucka i byggnader.

### Handelsnamn

Daloc S60, Y60, S61, Y61

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Brandteknisk klass EI 15*, E 60*   | 5:231                 |
| Brandteknisk klass A 60*   | 5:2311, andra stycket |
| Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav** | 5:534                 |

\* För utformning och max. storlek se Produktinformation för dörrlucka S60, Y60, S61 och Y61, daterad 2019-01-23.

\*\* En dörr med brandteknisk klass A 60 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 60.


Typgodkännande 2874/83 | 2019-01-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16-20



8P09075



Accred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 21, 31 och 34-39, DALOC MK 2131 daterad 1503

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Daloc AB, Töreboda

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Typgodkännandets nummer  
Egenskaper  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Daloc AB  
Töreboda  
S60, Y60, S61 alt. Y61  
nr/datum  
2874/83  
t.ex. A 60  
†  
1002  
RISE

### Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr 88R10032A, 89R10099A, 91R12089, 91R12158, 94R12518, 98R13061, P201497, P504526, P800158A, PX18486 och 3P06712 samt utlåtande 92R12376, 94R12486, 96R12889 och 99R13265C från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapport R0184 från Efectis.

Produktinformation för dörr/lucka typ S60, Y60, S61 och Y61, daterad 2019-01-23.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S60/Y60/S61/Y61", daterad 2019-01-21.

### Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

När produkten stämplas för enbart brand kan den utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max. 18 mm. Gäller ej dörrar i trapphus.

För Y60 och Y61 förutsätts innehavaren kunna uppvisa dokumentation som verifierar relevanta egenskaper enligt ZA-bilagan i SS-EN 14351-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-02-25, med projektnummer 4P01317.

**Giltighetstid**

Giltigt till och med 2024-01-22.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson