

# Typgodkännandebevis

2374/75

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

## Port typ S66 och S67

### Innehavare

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda  
Organisationsnummer/VAT nummer: 556239-8239  
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19  
E-post: [daloc@daloc.se](mailto:daloc@daloc.se), Hemsida: [www.daloc.se](http://www.daloc.se)

### Produkt

Port typ S66 och S67, enkel- alternativt dubbelflyglig slagport av stål isolerad med stenull, med eller utan glasurtag, dubbelflyglig max storlek B×H 4200×4200 mm, enkelflyglig max storlek B×H 2100×4200 mm, E 60/A 60.

Max glasfalsmått fyrkantigt glasurtag 740×660 mm, runt glasurtag Ø 500 mm.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande port i byggnader

### Handelsnamn

Daloc S66 och S67

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 60	5:231
Brandteknisk klass A 60*	5:2311, andra stycket
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav*	5:534

\* en dörr med brandteknisk klass A 60 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 60.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning DALOC MK 3151 daterad 1111.

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-09-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-96-0754.

Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Daloc AB, Mellerud

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe	<b>Daloc AB, Mellerud</b>
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>†</b>
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	<b>SP Certifiering 1002</b>
Produktens typbeteckning	t. ex. <b>S66</b>
Typgodkännandets nummer	<b>2374/75</b>
Egenskaper	t. ex. <b>A 60</b>
Löpande tillverkningsnummer/datum	<b>nr/datum</b>
Kontrollorgan	<b>SP</b>

### Bedömningsunderlag

Rapport nr 88R10044A, 89R10099A, 94R12518, 98R13061, 99R13269, P104261, P106400, P401663, P502556 och 3P06712 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Rapport nr R0184 från Efectis.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning SITAC S66/S67" daterad 2014-01-30.

### Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje port som levereras.

För ytterdörrar/-portar förutsätts att innehavaren kan uppvisa dokumentation som verifierar tillämpliga egenskaper enligt bilaga ZA i SS-EN 14351-1, med hänsyn till produktens avsedda användning.

Porten kan utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max. 18 mm. Gäller dock ej dörrar som vetter mot trapphus.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-11-30.



### **Giltighetstid**

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-02-27.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas avseende brandmotstånd och/eller rökgasläckage enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### **SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering**

Johan Åkesson

Magnus Sturesson

