

Dörr typ S66 och S67

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produktbeskrivning

Dörr typ S66 och S67, enkel- alternativt dubbelflyglig slagdörr av stål med isolering av stenull, med/utan glasurtag, max. storlek dubbelflyglig B×H 4200×4200 mm respektive enkelflyglig B×H 2100×4200 mm, E60/A 60.

Max. glasfalsmått, fyrkantigt glasurtag 740×660 mm, runt glasurtag Ø 500 mm.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande dörr i byggnader, främst avsedd för persontrafik.

Handelsnamn

Daloc S66, S67

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 60	5:231
Brandteknisk klass A 60	5:2311, andra stycket
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav*	5:534

* En dörr med brandteknisk klass A 60 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 60.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 21, 31, 34-39 och 51, DALOC MK 3151 daterad 1901.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 2374/75 | 2019-08-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16/20



9P05670




Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Daloc AB, Mellerud

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Mellerud
Produktens typbeteckning	S66 alt. S67
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	2374/75
Egenskaper	t.ex. A 60
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr 88R10044A, 89R10099A, 94R12518, 98R13061, 99R13269, P104261, P106400, P401663, P502556 och 3P06712 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapport nr R0184 från Efectis.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S66/S67", daterad 2018-11-12.

Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Dörren kan utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max. 18 mm. Gäller ej dörrar som vetter mot trapphus.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-02-04, med projektnummer 8P09104.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-02-03.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson