

# Brandlucka S81

Innehavare/Utfärdat för

## Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda  
Organisationsnummer: 556239-8239  
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19  
E-post: [daloc@daloc.se](mailto:daloc@daloc.se) , Hemsida: [www.daloc.se](http://www.daloc.se)

### Produktbeskrivning

Brandlucka S81, lucka bestående av karm och blad. Oisolerad karm av stål. Blad av stål, isolerat med stenullsskiva alternativt stenullsskiva och gipsskivor. Max. storlek B×H 10×13M alternativt 7×15M, A 60/EI 60.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande lucka för invändigt bruk i byggnader.

### Handelsnamn

Daloc S81

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60*	5:231
Brandteknisk klass A 60	5:2311, andra stycket
Lucka i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav**	5:534

\* Gäller endast lucka isolerad med stenullsskiva och gipsskivor.

\*\* Lucka med brandteknisk klass A 60 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 60.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 10, DALOC MK 10, daterad 1604

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 15 69 01 | 2018-12-11

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16230



8P09046



Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065


### Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc AB, Mellerud  
Daloc AB, Töreboda

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Mellerud alt. Töreboda
Produktens typbeteckning	S81
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	15 69 01
Egenskaper	A 60 alt. EI 60
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

### Bedömningsunderlag

Rapporter nr 97R12999, 97R12963 och 96R12861 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Brandlucka S81", daterad 2009-03-12.

### Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje lucka som levereras.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-01-28, med projektnummer 4P00489.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-12-10.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson