

PRODUKT CERTIFIKAT

Certifikat nummer:
6088-2015-DEN-DNV
ID nr. 451

Første certificering:
2017-12-13

Gyldighedsperiode:
2017-12-13 - Til opsigelse

Dette certifikat er gældende for følgende område:

Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele – Del 2: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af bransmodstandsevne, eksklusive ventilationssystemer

For flere detaljer se bilag.

Det attesteres hermed, at produkterne fra:

Daloc AB

Box 43
SE-54521 Töreboda
Sverige

Og produceret hos:

Daloc AB

Nolgårdsgatan 15
SE-54531 Töreboda
Sverige

CVR
SE5566151-836501

Er i overensstemmelse med kravene i:

DS/EN 13501 – 2:2007+A1:2009

Certifikatet er gyldigt under forudsætning af, at certifikatindehaveren følger de til enhver tid gældende bestemmelser for certificering i overensstemmelse med standard og Særlige Bestemmelser for Certificering af produkter i henhold til SBC 2100. Certifikatet kan ikke overdrages.

Sted og dato:
Hellerup, 13. december 2017

For udstedende enhed:
DNV GL - Business Assurance
Tuborg Parkvej 8, 2., DK-2900 Hellerup
Denmark



Jesper Jakobsen Schultz
Adm. Direktør

Certifikat nummer: 6088-2015-DEN-DNV
 Sted og dato: Hellerup, 13. december 2017

Bilag

Betegnelse/ Name	Parametre / Parameters	Supplerende parametre/ Additional parameters	Teknisk rapport/ Technical report
S23, EI ₂ 30	47 mm 1080x2393	1-fløjet, sidehængt Single leaf, side hung	SP rapport 3P03600-2, dateret 2014-04-15
V43, EI ₂ 30	47 mm 1080x2393	1-fløjet, sidehængt Single leaf, side hung	SP rapport 3P03600-2, dateret 2014-04-15
S30, EI ₂ 30	58 mm 1368x2497 1242x2752	1-fløjet, sidehængt Single leaf, side hung	SP rapport PX28936-2Rrev 1, dateret 2015-06-23
S33, EI ₂ 30	58 mm 1368x2497 1242x2752	1-fløjet, sidehængt Single leaf, side hung	SP rapport PX28936-2Rrev 1, dateret 2015-06-23
S43, EI ₂ 30	58 mm 1368x2497 1242x2752	1-fløjet, sidehængt Single leaf, side hung	SP rapport PX28936-2Rrev 1, dateret 2015-06-23
S44, EI ₂ 30	58 mm 1368x2497 1242x2752	1-fløjet, sidehængt Single leaf, side hung	SP rapport PX28936-2Rrev 1, dateret 2015-06-23
S30, EI ₂ 60	58 mm 1190x2393	1-fløjet, sidehængt Single leaf, side hung	SP rapport 5P06598-2, dateret 2015-06-23
S30, EI ₂ 60	58 mm 2390x2393	2-fløjet, sidehængt Double leaf, side hung	SP rapport 5P06598-2, dateret 2015-06-23