

Typgodkännandebevis

1561/96

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Dörr typ Daloc Säkerhetsdörr S93

Innehavare

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda
Organisationsnummer: 556239-8239
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19
E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produkt

Säkerhetsdörr TYP S93, enkel- eller pardörr av stål med isolering av stenumull, max storlek B×H 1300×2300 alt. 1200×2500 mm respektive B×H 2300×2300 alternativt 2200×2500 mm, A 60.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande dörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S93

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass A 30, A 60	5:2311, andra stycket
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav*	5:534

**En dörr med brandteknisk klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30 och dörr med klass A 60 får användas där kravet är EI 60.*

Tillhörande handlingar

Daloc Monteringsanvisning MK 2131, 1503.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Daloc AB, Töreboda och Mellerud

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe	Daloc AB, Töreboda alt. Mellerud
Boverkets inregistrerade varumärke	†
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP Certifiering 1002
Produktens typbeteckning	S93
Typgodkännandets nummer	1561/96
Egenskaper	t.ex. A 60
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag

Rapporter nr 88R10032 A, 89R10099 A, 91R12089, 91R12158, 94R12518, 97R12912 samt 98R13061 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för certifikat/TG S93" daterad 2015-11-23.

Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2014-01-09.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-12-04

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Magnus Sturesson

