

Typgodkännandebevis

15 69 02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Högsäkerhetsdörr typ S95 och Y95

Innehavare

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda
Organisationsnummer/VAT nummer: 556239-8239
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19
E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produkt

Högsäkerhetsdörr typ S95 och Y95, enkeldörr av stål, karmen är isolerad med stenull och bladet har fyllning av betong, max B×H 13×24M, EI 30/E 90. Vid utvändig användning förses dörren med droplist i ovkant.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande dörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S95 och Y95

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30, E 90

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, DALOC MK9495 daterad 1005.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-09-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-96-0754.

Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc AB, Töreboda

Daloc AB, Mellerud

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens typbeteckning

Typgodkännandets nummer

Egenskaper

Löpande tillverkningsnummer/datum

Kontrollorgan

t ex Daloc AB, Töreboda



SP Certifiering 1002

t ex S95

15 69 02

EI 30, E 90

nr/datum

SP

Bedömningsunderlag

Rapport nr 98R13073A och 99R13199 samt utlåtande nr P005852 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr typ S95/Y95" daterad 2014-07-07.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje dörr som levereras.

För dörr Y95 förutsätts att innehavaren kan uppvisa dokumentation som verifierar tillämpliga egenskaper enligt bilaga ZA i SS-EN 14351-1, med hänsyn till produktens avsedda användning.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-10-21.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-08-13

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas avseende brandmotstånd och/eller rökgasläckage enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Magnus Sturesson

