

# Typgodkännandebevis

## SC0239-10

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Glasiat träparti

### Innehavare

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda  
Organisationsnummer: 556239-8239  
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19  
E-post: [daloc@daloc.se](mailto:daloc@daloc.se), Hemsida: [www.daloc.se](http://www.daloc.se)

### Produkt

Glasparti med stomme av trä. Sektionsstorlek max B×H 1 484 × 2 979 mm, dock max area 4,0 m<sup>2</sup>, EI 30.

För utökning av breddmättet kan flera sektioner byggas ihop.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande glasparti i byggnader.

### Handelsnamn

Daloc glasiat träparti/Orresta glasiat träparti

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30

5:231

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning DALOC MK TP daterad 1012.  
Monteringsanvisning ORRESTA TP daterad 1103.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: Diarie nr. 210-96-0754. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc Trädörrar AB, Töreboda  
Orresta Dörr AB, Västerås

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe	t ex <b>Daloc Trädörrar AB, Töreboda</b>
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>†</b>
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	<b>SP Certifiering 1002</b>
Produktens typbeteckning	<b>Daloc glasat träparti</b>
Typgodkännandets nummer	<b>SC0239-10</b>
Brandteknisk klass	<b>EI 30</b>
Löpande tillverkningsnummer/datum	<b>nr/datum</b>
Kontrollorgan	<b>SP</b>

### Bedömningsunderlag

Rapporter nr PX00053 och PX26440-2 rev 2 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritning nr 0100-9521 daterad 2011-03-30, 0100-9522 daterad 2010-02-26 samt cert-9934 daterad 2015-03-30.

### Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje parti som levereras.

I glaspartierna ingående brandglasrutor förutsätts vara P-märkta och/eller CE-märkta i lägst brandteknisk klass EI 30.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2015-01-15.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-01-15.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson