

Typgodkännandebevis

0253/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Dörr typ Daloc T60/Orresta O60

Innehavare

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda
Organisationsnummer: 556239-8239
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19
E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produkt

Dörr typ T60 och O60, enkel-/pardörr av trä, max storlek B×H 1100/2100×2100 mm, EI 60, S_a/S_m , R'_w 35 dB.
Dörren kan utrustas med elektroniskt lås betecknad VingCard Essence Online och VingCard Signature. Dörren tillverkas med varierande kant- och tröskelutförande.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande, ljudisolerande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc T60/O60

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60	5:231
Brandgastäthet klass S_a/S_m enligt EN 13501-2	5:231
Luftljudsisolering klass R'_w 35dB enligt SS 25267	7

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för trädörrar, DALOC TRÄ, daterad 1411.
Monteringsanvisning för trädörrar, ORRESTA DÖRR, daterad 1411.
Monteringsanvisning för karmar typ 01, 02 och 04-09, DALOC MK0102, daterad 1411.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-96-0754. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc Trädörrar AB, Töreboda
Orresta Dörr AB, Västerås

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe

t. ex. **Daloc Trädörrar AB, Töreboda**

Boverkets inregistrerade varumärke



Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

SP Certifiering 1002

Produktens typbeteckning

T60 alt. O60

Typgodkännandets nummer

0253/01

Egenskaper

t. ex. **EI 60, S_m**

Löpande tillverkningsnummer/datum

nr/datum

Kontrollorgan

SP

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr 97R12980, P100019A, P102815A, P601220, P705019, PX22019-2 och 6P04427 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapport brandmotstånd nr PGA10336a och utlåtande PHA10453 från DBI.

Rapporter rökgastäthet nr P604286, P700597, P700598, P704628 och 6P08236-1 samt utlåtande P705659 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapport luftljud nr PX17494-F från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr typ T60/O60" daterad 2017-05-15.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2014-09-09.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-09-09.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Magnus Sturesson