

Typgodkännandebevis

SC1180-12

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Dörrar typ Daloc T21/48, T24/48, T25/48 och Orresta O21/48, O24/48, O25/48

Innehavare

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda
Organisationsnummer: 556239-8239
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19
E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produkt

Dörr typ T21/48, T24/48, T25/48 och O21/48, O24/48, O25/48, enkel-/pardörr av trä, med eller utan glasrutor, max storlek B×H 1369/2519×2522 mm dock max area 3,13 m² resp 5,76 m², EI₂ 30, EI 30, R'_w 25/30/35dB, S_a/S_m.

För dörrar i klass S_a/S_m gäller max storlek B×H 1300/2200×2200 mm.

Dörrarna tillverkas med varierande kant-, tröskel- och glasningsutföranden.
Dörrarna kan kompletteras med tillbehör som dörrkik, postinlägg, dörrstängare m m.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande, ljudisolerande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc T21/48, T24/48 och T25/48 respektive Orresta O21/48, O24/48 och O25/48

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Brandteknisk klass EI ₂ 30 enligt SS-EN 13501-2	5:231
Brandteknisk klass EI 30*	5:231
Brandgastäthet klass S _a /S _m ** enligt SS-EN 13501-2	5:231
Luftljudsisolering klass R' _w 25 (T21/48, O21/48) enligt SS 25267	7
Luftljudsisolering klass R' _w 30 (T24/48, O24/48) enligt SS 25267	7
Luftljudsisolering klass R' _w 35*** (T25/48, O25/48) enligt SS 25267	7

* Gäller dörrar med infällda gångjärn.

** Gäller dörrar med max storlek B×H 1300/2200×2200 mm. Postinlägg och tittöga kan endast monteras i dörrar med träkarm.

*** Dörr med postinlägg och/eller mekanisk tätningströskel uppfyller endast kraven för luftljudsisolering klass R'_w 30dB.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för trädörrar med tråkarm DALOC TRÄ, daterad 1411.
Monteringsanvisning för trädörrar med tråkarm ORRESTA DÖRR, daterad 1411.
Monteringsanvisning för karmar typ 01, 02 och 04-09 DALOC MK 0102, daterad 1411.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-09-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Diarie nr. 210-96-0754. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Daloc Trädörrar AB, Töreboda
Orresta Dörr AB, Västerås

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare, tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsnummer
Kontrollorgan

t ex **Daloc AB, Töreboda**
†
SP Certifiering 1002
t ex **T25/48**
SC1180-12
t ex **EI₂ 30, R'_w 35dB, S_m**
nr
SP

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport nr PX26440-2, provningsrapporter nr 3P06840-1 och -2, 3P04847-1 och -2, P700598, P700597, P604286, PX21459, P806200A och B, P500816C samt P104540D från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr typ T21/48, T24/48, T25/48, O21/48, O24/48, O25/48" daterad 2014-12-18.

Kommentarer

Dörren ska monteras i en massiv vägg med lägsta densitet 450 kg/m³ och minsta tjocklek 150 mm eller i en vägg bestående av gipsskivor monterade på trä- eller stålreglar med minsta vägg tjocklek 95 mm och brandmotstånd minst EI 30. Alternativt kan dörren monteras i Daloc glasade träpartier med glas typ Contraflam 30, se typgodkännandebevis nr SC0239-10.

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-08-21.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2017-08-20.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson