

# Dörr typ Daloc T40/Orresta O40

Innehavare/Utfärdat för

## Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: [daloc@daloc.se](mailto:daloc@daloc.se) , Hemsida: [www.daloc.se](http://www.daloc.se)

### Produktbeskrivning

Dörr typ T40/O40, enkel-/pardörr av trä, med eller utan glsruta, med eller utan postinlägg, max. storlek B×H 1300/2100×2100 mm, E 30/EI 30\*, S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub>\*.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

### Handelsnamn

Daloc T40/Orresta O40

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 30/EI 30\* 5:231

Brandgastäthet klass S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub>\* enligt SS-EN 13501-2 5:231

\* För utformning och max. storlek se Produktinformation för dörr typ T40/O40.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm DALOC TRÄ, daterad 1710

Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm ORRESTA DÖRR, daterad 1710

Monteringsanvisning för karmar typ 01, 02 och 04-09 DALOC MK 0102, daterad 1411

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc Trädörrar AB, Töreboda

Orresta Dörr AB, Västerås

Typgodkännande 0339/03 | 2018-12-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16:20



8P09048



Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Typgodkännandets nummer  
Egenskaper  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Daloc Trädörrar AB alt. Orresta Dörr AB  
Töreboda alt. Västerås  
T40 alt. O40  
nr/datum  
0339/03  
E 30/EI 30, S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub>  
†  
1002  
RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr. 96R12831, 98R13084A, 98R13151, P101474A, P106009, P302288A, P400651A och B, P604041, P804525, PX11114 och 6P04427 samt utlåtande P705019 från SP Sveriges Teknisk Forskningsinstitut.

Rapporter brandgastäthet nr. P604286, P700597, P700598, P704628 och 6P08236-1 samt utlåtande P705659 och P802203 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Produktinformation för dörr typ T40/O40, daterad 2018-12-13.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr typ T40/O40" daterad 2018-11-12.

## Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-10-19, med projektnummer 7P07204.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-12-12.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson