

Dörr typ S20, Y20, S23 och Y23

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produktbeskrivning

Dörr typ S20, enkel- eller pardörr av stål med isolering av stenull, med eller utan glasurtag, tröskel av trä eller stål, max. storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1300×2400 mm respektive B×H 2200×2300 mm, 2300×2300 mm eller 2400×2400 mm, EI 15/EI 30/E 60/A 60/E 120/A 120*.

Dörr typ Y20, enkel- eller pardörr av stål med isolering av stenull, med eller utan glasurtag, tröskel av trä eller stål, max. storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1300×2400 mm respektive B×H 2200×2300 mm, 2300×2300 mm eller 2400×2400 mm, EI 15/EI 30/E 60/A 60/E 120/A 120*.

Max. glasfalsmått fyrkantigt glasurtag 740×660 mm och runt glasurtag ø 500 mm.

Dörr typ S23, enkel- eller pardörr av stål med isolering av stenull, med eller utan postinlägg, tröskel av trä eller stål, max. storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1300×2400 mm respektive B×H 2300×2300 mm alternativt 2400×2400 mm, EI 15/EI 30/E 60/A 60/E 120/A 120, S_a/S₂₀₀*.

Dörr typ Y23, enkel- eller pardörr av stål med isolering av stenull, med eller utan postinlägg, tröskel av trä eller stål, max. storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1300×2400 mm respektive B×H 2300×2300 mm alternativt 2400×2400 mm, EI 15/EI 30/E 60/A 60/E 120/A 120*.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät dörr i byggnader.
Entrédörr till bostäder.

Handelsnamn

Daloc S20, Y20, S23, Y23

Typgodkännande 1735/87 | 2018-10-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



8P06585



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15/EI 30/E 60/EI 120*	5:231
Brandteknisk klass A 60/A 120*	5:231, andra stycket
Brandgastäthet klass S _a /S ₂₀₀ * enligt SS-EN 13501-2	5:231
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav**	5:534

* För utformning och max. storlek se Produktinformation för dörr typ S20, Y20, S23 och Y23, daterad 2018-10-22.

** En dörr med brandteknisk klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30, dörr med klass A 60 får användas där kravet är EI 60 och dörr med klass A 90 får användas där kravet är EI 90.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, MK 4142, daterad 1510

Monteringsanvisning tätningslist, MK TÄTN.LIST, daterad 1702

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.


Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Daloc AB, Töreboda

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Töreboda
Produktens typbeteckning	t.ex. S20
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	1735/87
Egenskaper	t.ex. A 120
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 94R12518, 96R12814, 96R12825, 96R12831, 97R12912, 98R13061, P401663, P502556, P504526, P800158A, P903259, PX18486, 4P01694, 6P05771, 6P07129 och 6P09868 samt utlåtande nr. 98R13107B, 99R13225, P705019 och P705040A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, rapporter nr. PG12188 och PG12211 från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S20, Y20, S23, Y23" daterad 2018-07-04.

Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning skall medfölja varje dörr som levereras.

När dörren stämplas för endast brand och/eller brandgästäthet klass S_a kan den utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max. 18 mm. Gäller ej dörr som vetter mot trapphus.

För dörr Y20 och Y23 förutsätts innehavaren kunna uppvisa dokumentation som verifierar relevanta egenskaper enligt ZA-bilagan i SS-EN 14351-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-12-06, med projektnummer 3P05729.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-10-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson