

Säkerhetsdörr typ S33 och D33

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produktbeskrivning

Säkerhetsdörr typ S33, enkel-/pardörr av stål med isolering av stenull, med eller utan postinlägg, med eller utan säkerhetsglas, tröskel av trä eller stål, max. storlek enkeldörr B×H 1300×2300 alternativt 1200×2500 mm och pardörr 2400×2400 mm, 2300×2300 mm alternativt 2400×2350 mm, EI 30/E 60/E 120/A 30/A 60/A 120*, S_a/S₂₀₀*.

Säkerhetsdörr typ D33, enkeldörr av stål med utvändig beklädnad och med isolering av stenull, med eller utan postinlägg, tröskel av trä eller stål, max. storlek B×H 1300×2300 alternativt 1200×2500 mm, EI 30*, S_a/S₂₀₀*.

Till ovanstående angivna dörrar finns ersättningsfyllning för igensättning av befintligt postinlägg i redan monterade typgodkända dörrar, brandteknisk klass EI 30.

Avsedd användning

Brandavskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S33, D33

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15, EI 30, E 60, E 120*	5:231
Brandteknisk klass A 30, A 60, A 120*	5:2311, andra stycket
Brandgastäthet klass S _a , S ₂₀₀ * enligt SS-EN 13501-2	5:231
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav**	5:534

* För utformning och max storlek se produktinformation för dörr typ S33 och D33.

** En dörr med brandteknisk klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30, dörr med klass A 60 får användas där kravet är EI 60 och dörr med klass A 120 får användas där kravet är EI 120.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, DALOC MK 4142 daterad 1911.

Monteringsanvisning tätningslist, MK TÄTN.LIST daterad 1702.

Typgodkännande 0921/00 | 2020-09-03

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16200



2P06212



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Daloc AB, Töreboda

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt eller etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Egenskaper
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Daloc AB
Töreboda
t. ex S33
nr/datum
0921/00
t. ex. EI 30, S₂₀₀
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr. 94R12518, 96R12831, 97R12912, 99R13269, P800158A, P903259, PX17659-1, PX15558, 4P01694, 6P05771, 6P05771-1 rev. 2, 6P07129 och 6P09868 rev. 1 samt utlåtande P705019 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapporter brandgastäthet nr. P603466 A, P603466 B, 3P05045-2, 3P06840-1, 3P02204-01, 5P04081-2 och 5P09899-1 samt utlåtande P805314A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och rapport nr. PG12203 från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Produktinformation för dörr typ S33 och D33, daterad 2020-09-03.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning RISE: Säkerhetsdörr typ S33/D33", senast daterad 2020-08-11.

Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

När dörren stämplas för endast brand och/eller klass S_a kan den utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max 18 mm. Gäller ej dörr som vetter mot trapphus.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-09-28, med projektnummer 8P07104.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-09-02.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson